様式－7

工事店控・検収用

引込線・計器工事設計書

お客さま		
ご使用場所	市区郡　町村　丁目　番　号	
ご契約名義	様	

設計番号

申込先店所

工事番号

工事内容	□	引込線	□	引込	□	計器 アンペアブレー	□	アンペアブレーカ

工事種別	電線種別	倉出数 又は長さ(m)	倉入数 又は長さ(m)	工事件数	金額(円)
直接引込線工事					
連接引込線工事					
引込線張替工事					
引込口変更その他改修工事					
引込線撤去					
外灯引込線工事					
本柱取付外灯					
計器工事	1Φ2　100　30 A				
	1Φ2　200　30 A				
	1Φ3　100／200　30 A				
	1Φ3　100／200　60 A				
	1Φ3　100／200　120 A				
	3Φ3　200　30 A				
	3Φ3　200　60 A				
	3Φ3　200　120 A				
	タイムスイッチ　30A				
アンペアブレーカ工事	1Φ2				
	1Φ2				
	1Φ3				
	1Φ3				
合計工事金額					

倉出入材料授受工事店確認		
窓口	受領月日	印又はサイン
	月　日	
宅配利用	○	宅配便利用の場合は発送伝票控を添付
備考		

電柱番号	引込BOX
	有・無
	道路横断
	有・無

処理経過	処理日	担当
受付		
工事依頼		
倉出		
倉入		
完成期日		
計器SB検収	良・否	
再検収	良・否	
支払	良・否	
整理		

［工事図面］

※アンペアブレーカ工事の場合は記入不要

承認者	メンバー	

宅配先情報欄

●委託材料の宅配先は東京電力へ工事店登録している事務所住所となります。ただし、ご登録以外の事務所へ宅配希望の場合は、以下へご記載ください。

工事店番号	
工事店名称	
住所	

標準工事範囲		従量電灯	低圧電力	深力〔電灯〕温水器
引込工事	3.2mm	7(8)KVA以下	11(14)KW以下	〔60A〕4.4KW以下
	14mm²	10(12)KVA以下	15(21)KW以下	〔60A〕5.4KW以下
計器工事	30A(60A)	60A(12KVA)以下	9KW(18KW)以下	5.4KW以下
	120A	24KVA以下	38KW以下	

＊電灯・電力の(　)内数値は主開閉器契約の場合です。
＊引込線工事完了後(撤去・張替時は撤去電線倉入時)速やかに自主検査報告の提出をお願いいたします。

配殊No.251　※太枠内を記入下さい。

知的財産　取扱注意 社内関係者限り 配電部